



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๖๐/กฟส.ตป.

๕๕๕๐๕/๒๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า พง.๘๒๑๑๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบหน้างานเพื่อทำการตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ทำการตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะ จำนวน ๕ ฉบับ

ตามหนังสือ ที่ พง ๕๒๔๐๑/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำการตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะ ที่เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ขอความอนุเคราะห์ทำการตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ นั้น ปัจจุบันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ได้เข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงขอชี้แจง ดังนี้

๑. จุดที่ ๑ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก จำนวนต้นไม้ ๓๓ ต้น เลียบหาดปากวิป ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร หน้างานจริงไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ไม่สามารถดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ได้เนื่องจากผิดกฎระเบียบของ กฟภ.

๒. จุดที่ ๒ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก จำนวนต้นไม้ ๑๒๖ ต้น จุดเริ่มต้นเป็นสาธารณะจากคลองคึกคัก ถึง คลองปาง ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ได้ตรวจสอบหน้างานมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจริงที่มีความจำเป็นต้องตัดแต่งต้นไม้ที่มีความเสี่ยงกับระบบจำหน่ายของ กฟภ. จำนวน ๕๐ ต้น ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จึงขอให้เทศบาลตำบลคึกคัก สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมจัดกำลังคนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เพื่อป้องกันเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งถนนเส้นทางดังกล่าวมีพื้นที่จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จะขอกำหนดแผนดับไฟและตัดต้นไม้ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ขอให้เทศบาลตำบลคึกคัก ประชาสัมพันธ์การดับไฟในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน และข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นตามมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพกรณ์ บุญศรี)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า